

SU KALİTESİ LABORATUVARI
Aylık Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik Analiz Sonuçları
2006 - Ağustos

Numunenin Alındığı Yer	Fiziko-Kimyasal Analizler								Kıyasal Analizler								Bakteriyolojik Analizler			
	Sic. (oC)	Koku ve Tat	Renk ve Görünüş	pH	Bulanıklık (NTU)	İletkenlik (mS/cm)	TH (°F)	TAC (°F)	Cl (mg/l)	ad (mg/l)	NO ₂ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	Fe (mg/l)	Cr (mg/l)	Mn (mg/l)	Pb (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	S.Klor (mg/l)	ToplamKoliiform (100 ml'de)	Fekal Koliiform (100 ml'de)
Akdamlar Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,3	285	18	10	12	0,25	<0,05	7,6	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,10	<1	<1
Aksu Beldesi Öğretmen Okulu Çeşmesi	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	505	32	24	24	0,25	<0,05	31	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,10	<1	<1
Aksu Beldesi Solak Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	631	37	26	28	0,30	<0,05	15,2	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Altınova Düden Mah. Yörükler Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,2	543	28	24	22	0,35	<0,05	14,6	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,40	<1	<1
Altınova Sinan Mah. Altınova Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,2	537	30	24	24	0,20	<0,05	14,2	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,40	<1	<1
Bahtılı Köyü Piris Çelebi Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,6	287	18	14	14	0,25	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Baraj Mah. Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,5	527	31	22	24	0,30	<0,05	13,5	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Boğaçay Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,4	500	32	20	24	0,30	<0,05	17,4	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,50	<1	<1
Çağlarca Köyü Orta Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,5	200	16	8	10	0,25	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Çağlayan Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	518	32	22	24	0,20	<0,05	12,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Çakırlar Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,2	253	18	12	14	0,25	<0,05	5,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Çalkaya Beldesi Altıntaş Mah. Hamdi Yazır Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	553	31	24	28	0,30	<0,05	28	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,25	<1	<1
Çalkaya Beldesi Güzeyurt Mah. Yeşilyurt Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	558	31	24	28	0,35	<0,05	10,9	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Çalkaya Beldesi Hacıaliler Mah. Hacıaliler Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	539	32	24	24	0,35	<0,05	10,7	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Çalkaya Beldesi Mandırlar Mah. Mandırlar Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	574	34	24	24	0,35	<0,05	15	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Çiğlik Beldesi İlköğretim Okulu	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	538	32	22	24	0,25	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,10	<1	<1
Doıran Beldesi Gökçam Mah. Gökçam Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,6	251	16	10	10	0,25	<0,05	6,9	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Doıran Beldesi Karatepe Köyü Karatepe Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,6	275	16	10	10	0,30	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Dumanlar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	470	27	16	16	0,30	<0,05	37,2	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,35	<1	<1
Duraliler 1 Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	521	32	22	24	0,25	<0,05	15,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,40	<1	<1
Duraliler 2 Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	520	32	22	24	0,25	<0,05	15,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,40	<1	<1
Ermenek Kuyusu	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	537	31	22	24	0,25	<0,05	40	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,35	<1	<1
Fatih Mah. Ali Alkan Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,3	532	32	24	24	0,30	<0,05	13,6	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Fevzi Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,4	526	28	22	22	0,25	<0,05	14,6	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Gaziler Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	428	25	16	16	0,25	<0,05	16	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,25	<1	<1
Geyikbayır Köyü Çeşmesi	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	216	15	8	10	0,30	<0,05	6,9	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,25	<1	<1
Göçerler Mah. Göçerler Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	532	32	22	24	0,30	<0,05	13,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Göksu Mah. Göksu Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	539	30	22	24	0,30	<0,05	13,3	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Hacisekiler Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,2	250	18	10	12	0,30	<0,05	7,6	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
İhsaniye Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,5	475	26	18	20	0,25	<0,05	9,3	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Kirişçiler Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,5	491	29	14	18	0,25	<0,05	22	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Kurşunlu Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	508	31	20	20	0,30	<0,05	19,4	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Kütükçü-118 20.000 m3 Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	518	31	20	22	0,20	<0,05	15	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Kütükçü-118 5.000 m3 Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	518	31	22	24	0,20	<0,05	15	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Kütükçü-148 Yeni Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,2	512	31	20	22	0,20	<0,05	13,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Kütükçü-152 (TM6) Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,2	519	31	22	24	0,20	<0,05	13,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Meydan Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,3	521	32	24	24	0,30	<0,05	13,5	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,35	<1	<1
Varsak Beldesi Baba Yusuf Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	474	32	24	24	0,30	<0,05	28	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Varsak Beldesi Hz. Ömer Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	375	26	18	18	0,25	<0,05	10,2	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Varsak Beldesi İldemirler Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	531	32	36	44	0,35	<0,05	38	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,20	<1	<1
Varsak Beldesi Konyalı Süleyman Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	435	26	18	18	0,25	<0,05	28,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Varsak Beldesi Şetale Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	442	27	24	24	0,30	<0,05	24	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,25	<1	<1
Varsak Beldesi Yeni Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	360	22	16	16	0,30	<0,05	8,6	<0,05	<0,025	0,00	0,01	<0,05	0,35	<1	<1
Yenidumanlar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,4	631	31	40	50	0,30	<0,05	11,3	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,35	<1	<1
Yeniköy Beldesi Merkez Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	622	36	26	26	0,30	<0,05	7,9	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1
Yeşilbayır Beldesi Yeni Camii	20	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	586	35	24	26	0,25	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,01	<0,05	0,30	<1	<1