



SU KALİTESİ LABORATUVARI
Aylık Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriolojik Analiz Sonuçları
Eylül - 2007

Numunenin Alındığı Yer	Fiziko-Kimyasal Analizler										Organik Kimyasal Analizler										S. Klozidasyon		Bakteriyolojik Analiz	
	Sic. (oC)	Koku ve Tat	Renk ve Görünüş	pH	lik (NT U)	enlik (µS/cm)	TH (°F)	TA C (°F)	Cl (mg/l)	Mad (mg/l)	NO ₂ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	Fe (mg/l)	Cr (mg/l)	Mn (mg/l)	Pb (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	r (100 ml'de)	100 ml'de	Koliform (100 ml'de)	Ferüme (100 ml'de)			
Duraliler 1 Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,5	0,2	622	30	29	24	0,30	<0,05	13,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,40	<1	<1				
Duraliler 2 Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	630	30	29	24	0,30	<0,05	13,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,45	<1	<1				
Boğaçay Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	8,0	0,3	594	30	28	24	0,30	<0,05	18,8	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,40	<1	<1				
Yeniköy Beldesi Hasan Nuri Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	820	42	34	32	0,30	<0,05	7,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çiğlik Beldesi İlköğretim Okulu	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,2	630	35	28	23	0,30	<0,05	8,3	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Yeşilbayır Beldesi Yeni Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,5	750	41	32	30	0,30	<0,05	9,3	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1				
Pınarlı Beldesi Yunus Emre Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,2	550	30	26	18	0,30	<0,05	26,7	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Pınarlı Beldesi Çamköy Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	570	30	26	18	0,30	<0,05	29,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Pınarlı Beldesi Menderes Mah. Aksa Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	650	33	24	24	0,30	<0,05	14,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Kızılsaray Mah. Muratpaşa Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	626	30	29	24	0,30	<0,05	15,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Göksu Mah. Göksu Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	612	35	29	24	0,35	<0,05	14,6	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Fevzi Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,5	0,8	730	38	30	28	0,30	<0,05	10,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Hüsni Karakaş Mah. Hüsni Karakaş Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,8	629	35	29	26	0,35	<0,05	14,7	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çalkaya Beldesi Güzel yurt Mah. Yeşilyurt Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,5	650	32	30	28	0,30	<0,05	13,1	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çalkaya Beldesi Mandırlar Mah. Mandırlar Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,4	681	33	30	28	0,30	<0,05	9,5	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Çalkaya Beldesi Altıntaş Mah. H.Yazır Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	643	30	29	32	0,30	<0,05	28,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Yurtpınar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,9	0,2	620	33	30	23	0,20	<0,05	34,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1				
Dumanlar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,4	570	29	22	20	0,20	<0,05	34,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1				
Kurşunlu Köyü Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	600	30	20	20	0,25	<0,05	23,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1				
Gazier Köyü Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,4	510	28	20	18	0,30	<0,05	25,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,00	<1	<1				
Çalkaya Beldesi Hacıhaliler Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	629	29	29	26	0,25	<0,05	10,1	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1				
İhsaniye Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	476	27	18	16	0,20	<0,05	11,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,00	<1	<1				
Fatih Mah. Ali Alkan Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,4	724	39	32	30	0,25	<0,05	8,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Esenetepe Mah. M.Nizam Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,4	725	39	32	30	0,25	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Duacı Köyü Merkez Çeşme	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	730	39	32	30	0,30	<0,05	7,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Aksu Beldesi Öğretmen Okulu Önü Çeşme	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	561	29	24	24	0,30	<0,05	32,3	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Aksu Beldesi Solak Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	725	39	32	30	0,30	<0,05	16,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Yenidumanlar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,4	682	33	34	42	0,30	<0,05	11,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,00	<1	<1				
Doğan Beldesi Merkez Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,4	368	18	14	14	0,30	<0,05	7,9	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,45	<1	<1				
Odabaşı Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	470	24	20	16	0,30	<0,05	25,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,10	<1	<1				
Kundu Köyü Camii	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	520	21	20	28	0,30	<0,05	17,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çamlıca Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,2	437	24	20	16	0,30	<0,05	24,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Kirişçiler Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	520	27	22	16	0,30	<0,05	6,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çağlarca Köyü Yukarı Depo	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,4	246	14	12	12	0,30	<0,05	9,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Varsak Beldesi İdemirler Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	647	30	30	52	0,30	<0,05	38,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1				
Varsak Beldesi Yeni Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	380	20	18	18	0,30	<0,05	8,1	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,00	<1	<1				
Hacısekiler Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,5	0,3	267	16	14	12	0,35	<0,05	6,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1				
Akdamlar Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,3	317	16	14	12	0,35	<0,05	8,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1				
Geyikbayır Köyü Yukarı Depo	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,7	246	15	14	12	0,35	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Geyikbayır Köyü Aşağı Depo	21	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,2	241	15	14	12	0,35	<0,05	9,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,10	<1	<1				
Hisarçandır Köyü Orta Depo	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,8	456	26	16	14	0,30	<0,05	5,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Hisarçandır Köyü Aşağı Depo	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,5	503	26	18	16	0,30	<0,05	13,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Varsak Beldesi Konyalı Süleyman Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,6	0,4	468	22	21	18	0,35	<0,05	25,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Varsak Beldesi Şelale Mah. Şelale Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	460	22	22	20	0,30	<0,05	18,3	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1				
Varsak Beldesi Altıayak İlköğretim Okulu	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	420	22	22	16	0,30	<0,05	17,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Varsak Beldesi Ayanoğlu Mah. Baba Yusuf Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,7	0,3	560	29	22	24	0,30	<0,05	26,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Kundu Köyü Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	460	20	22	24	0,30	<0,05	18,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1				
Doğan Beldesi Merkez Camii	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	289	20	14	12	0,30	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				
Çakırlar Pompa İstasyonu	20	Kokusuz ve Tatsiz	Renksiz ve Berrak	7,8	0,3	267	18	14	14	0,30	<0,05	6,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1				