



SU KALİTESİ LABORATUVARI  
Aylık Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyojik Analiz Sonuçları  
Kasım - 2007

Numunenin Alındığı Yer	Fiziko-Kimyasal Analizler										Kimyasal Analizler							Bakteriyolojik Analizler		
	Sic. (oC)	Koku ve Tat	Renk ve Görünüş	pH	Bulanıklık (NTU)	iletkenlik (µS/cm)	TH (°F)	TAC (°F)	Cl (mg/l)	ad (mg/l)	NO <sub>2</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	Fe (mg/l)	Cr (mg/l)	Mn (mg/l)	Pb (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	S.Klor (mg/l)	Toplam Koliform (100 ml'de)	Fekal Koliform (100 ml'de)
Duraliler 1 Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,50	592	31	28	24	0,25	<0,05	13,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,50	<1	<1
Duraliler 2 Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,40	594	31	28	24	0,25	<0,05	13,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,50	<1	<1
Boğaçay Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	556	31	28	24	0,25	<0,05	13,2	0,08	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,45	<1	<1
Hurma Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,80	545	30	28	24	0,35	<0,05	14,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Hurma Mah. Hurma Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,90	547	30	28	24	0,35	<0,05	14,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Hacısekiler Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,60	269	18	14	12	0,35	<0,05	6,4	6,4	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,50	<1	<1
Akdamlar Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,70	307	18	14	12	0,35	<0,05	8,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Geymbayın Köyü Aşağı Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,50	240	15	14	12	0,35	<0,05	6,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Fatih Terfi İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,50	631	31	28	24	0,35	<0,05	12,9	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Yeniköy Beldesi Hasan Nuri Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,50	768	42	32	41	0,30	<0,05	7,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Yeşilbayır Beldesi Yeni Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,90	738	40	30	30	0,30	<0,05	9,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Çalkaya Beldesi Hacılar Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,90	696	32	28	26	0,25	<0,05	11,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Çalkaya Beldesi Altıntaş Mah. Hamdi Yazır Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,70	570	30	26	26	0,35	<0,05	28,0	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Pınarlı Beldesi Yunus Emre Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,10	561	28	24	18	0,30	<0,05	27,0	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Pınarlı Beldesi Çarşı Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,20	502	24	20	16	0,35	<0,05	28,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Pınarlı Beldesi Mendere Mah. Aksa Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,40	599	28	24	24	0,35	<0,05	15,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Çiğlik Beldesi İlköğretim Okulu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,20	593	31	24	24	0,35	<0,05	8,3	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,50	<1	<1
Yeniköy Beldesi Başköy Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,20	767	39	28	30	0,35	<0,05	7,4	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,25	<1	<1
Yeşilbayır Beldesi YEsri Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	739	38	28	28	0,35	<0,05	7,7	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Çakırtı Pompa İstasyonu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,25	268	15	14	14	0,30	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Çakırtı Mah. Merkez Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,25	268	15	14	14	0,30	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Camılıca Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,20	436	21	14	16	0,30	<0,05	25,1	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Kırışçılar Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,20	739	36	28	30	0,30	<0,05	8,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Odsabaşı Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	454	24	16	14	0,30	<0,05	26,0	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Kurşunlu Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	550	32	22	20	0,35	<0,05	18,1	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Gaziler Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	471	25	18	16	0,35	<0,05	19,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Yurtpınar Beld. Yeni Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	565	31	28	24	0,35	<0,05	34,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Aksu Beldesi Aksu Öğretmenokulu Önü Çeşme	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	547	30	26	24	0,30	<0,05	27,0	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Aksu Beldesi Solak Köyü Çeşme	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,40	708	39	32	30	0,30	<0,05	16,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
İhsanیه Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	484	24	16	14	0,35	<0,05	11,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Yeni Dumanlar Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	670	32	30	44	0,35	<0,05	10,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,25	<1	<1
Çağlayan Mah. İrfan İlköğretim Okulu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,20	594	30	26	24	0,35	<0,05	13,2	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Dumanlar Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,30	503	28	20	20	0,25	<0,05	35,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Yeni Mah. Mobil İlköğretim Okulu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,20	597	31	26	24	0,35	<0,05	12,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,40	<1	<1
Çağlarca Beldesi Yukarı Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,30	227	14	14	12	0,35	<0,05	9,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Çağlarca Beldesi Aşağı Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,30	221	13	14	12	0,35	<0,05	7,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Varsak Beldesi İdemiciler Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	847	30	40	52	0,35	<0,05	29,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1
Aşağı Karaman Köyü Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,30	588	31	26	24	0,35	<0,05	13,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Varsak Beldesi Konyalı Süleyman Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,30	450	22	22	18	0,30	<0,05	26,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Varsak Beldesi Baba Yusuf Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,30	544	29	24	24	0,30	<0,05	27,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1
Varsak Beldesi Şelale Camii	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,30	448	22	24	24	0,30	<0,05	18,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Varsak Beldesi Altıyayık İlköğretim Okulu	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,20	405	21	24	16	0,35	<0,05	10,6	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,00	<1	<1
Geymbayın Köyü Yukarı Depo	19	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,70	264	15	14	12	0,30	<0,05	7,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Arapşuyu Mah. 100.Yil İlköğretim Okulu	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,40	557	31	22	24	0,35	<0,05	14,1	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Gülveren Mah. Su Arıza Servisi	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,40	325	18	12	11	0,35	<0,05	6,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Kültür Mah. Ali Uyaroğlu Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,40	325	18	12	11	0,35	<0,05	6,2	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1
Doğan Beldesi Merkez Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,60	277	15	14	12	0,30	<0,05	7,5	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Doğan Beldesi Karatepe Köyü Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,70	276	16	14	13	0,30	<0,05	7,2	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Bahçılı Köyü Piris Çelebi Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,50	308	16	14	13	0,30	<0,05	7,6	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,35	<1	<1
Kundu Köyü Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,7	0,60	455	20	24	22	0,30	<0,05	18,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	<1	<1
Hisarcandır Köyü Orta Depo	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,50	453	26	16	14	0,30	<0,05	5,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,50	<1	<1
Hisarcandır Köyü Aşağı Depo	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,8	0,70	526	20	18	16	0,30	<0,05	13,7	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,30	<1	<1
Varsak Beldesi Yeni Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,20	376	21	16	18	0,30	<0,05	8,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	<1	<1