



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Gündem Maddesi -8



Tarih: 27./05/2021

BİRİM	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 27/05/2021 tarihli toplantısı gündeminin 15 inci maddesi.
KONUSU	İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin revize edilmesi.

KOMİSYON RAPORU

İdaremiz faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, yapılan değişiklikler,

İÇMESUYU ABONE HATTI ve SU ŞUBE YOLU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) b) Ana sayaç uygunluğu ASAT Genel Müdürlüğü tarafından abonelere bildirilecektir. Ana sayaç uygulaması havuzu olan, su deposu olan, arıtma cihazı vb. bulunan tüm binalarda parsel girişine ana sayaç takılması zorunludur. Ana sayaç uygulaması olmayan durumlarda parsel giriş vanası bulundurulması zorunludur. Su arıtma cihazı bulunan tüm binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla arıtma cihazı öncesi takılması ve abone yapılması ile ilgili yazılı tebligat yapılır. Abone şartlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen binalarda su arıtma cihazı iptal ettirilir. İptal edilmeyen durumlarda Tarifeler Yönetmeliğinin Madde 44/1 hükümleri uygulanır.

Şeklindeki mevcut halinin,

Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) b) Ana sayaç uygunluğu ASAT Genel Müdürlüğü tarafından abonelere bildirilecektir. Ana sayaç uygulaması havuzu olan, su deposu olan, arıtma cihazı vb. bulunan tüm binalarda parsel girişine ana sayaç takılması zorunludur. Ana sayaç uygulaması olmayan durumlarda şube yolu tesisatına uygun çapta elestomer yataklı sürgülü vana ve buşakle kazanı bulundurulması zorunludur. Su arıtma cihazı bulunan tüm binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla arıtma cihazı öncesi takılması ve abone yapılması ile ilgili yazılı tebligat



Adres: Fabrikaçılar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Tel : (242) 310 1200 - İhali
E-posta : info@asat.gov.tr
KEP: asat@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat :
Elektronik Ağ : www.asat.gov.tr
Link: Evrak Doğrulama – Evrak Görüntüleme



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



yapılır. Abone şartlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen binalarda su arıtma cihazı iptal ettirilir. İptal edilmeyen durumlarda Tarifeler Yönetmeliğinin Madde 44/1 hükümleri uygulanır.

Şeklinde değiştirilmesi,

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, ilgili dairenin ekli gerekçeli raporu doğrultusunda uygun olduğu görüşüyle;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mehmet YÜKSEL
Komisyon Bşk. V.

Mehmet TUFAN
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye
KATILMADI

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye