



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Gündem Maddesi -15



Sayı : 23790866-220.01.99
Konu : İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu
Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin
revize edilmesi.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Evrak No	16309
Evrak Tarihi	20.05.2021

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

İdaremiz faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan değişiklikler Yönetim Kurulumuzun 04/05/2021 tarih ve 183 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla ekte sunulan İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin revize edilmesinin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (I) fıkrası “ *Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak*” hükmü gereğince, ASAT Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesini arz ederim.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Genel Kurul'a
20.05/2021


Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

EK:
Yönetmelik Tadilatı (1 sayfa)

İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu uygulama Yönetmeliği

Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) b) Ana sayaç uygunluğu ASAT Genel Müdürlüğü tarafından abonelere bildirilecektir. Ana sayaç uygulaması havuzu olan, su deposu olan, arıtma cihazı vb. bulunan tüm binalarda parsel girişine ana sayaç takılması zorunludur. Ana sayaç uygulaması olmayan durumlarda parsel giriş vanası bulundurulması zorunludur. Su arıtma cihazı bulunan tüm binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla arıtma cihazı öncesi takılması ve abone yapılması ile ilgili yazılı tebligat yapılır. Abone şartlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen binalarda su arıtma cihazı iptal ettirilir. İptal edilmeyen durumlarda Tarifeler Yönetmeliğinin Madde 44/1 hükümleri uygulanır.

İfadesinin,

Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) b) Ana sayaç uygunluğu ASAT Genel Müdürlüğü tarafından abonelere bildirilecektir. Ana sayaç uygulaması havuzu olan, su deposu olan, arıtma cihazı vb. bulunan tüm binalarda parsel girişine ana sayaç takılması zorunludur. Ana sayaç uygulaması olmayan durumlarda şube yolu tesisatına uygun çapta elestomer yataklı sürgülü vana ve buşakle kazanı bulundurulması zorunludur. Su arıtma cihazı bulunan tüm binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla arıtma cihazı öncesi takılması ve abone yapılması ile ilgili yazılı tebligat yapılır. Abone şartlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen binalarda su arıtma cihazı iptal ettirilir. İptal edilmeyen durumlarda Tarifeler Yönetmeliğinin Madde 44/1 hükümleri uygulanır.

Şeklinde değiştirilmesi,

