

İNTERNET SAYFASI AYLIK ORTALAMA ANALİZ SONUÇLARI FORMU

Eylül 2025			Numunenin Alındığı Yer					İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değeri
Analizler	Birimi	Metot ve/veya Cihaz	Duraliler 1 Pompa İstasyonu	Duraliler 2 Pompa İstasyonu	Boğaçay Pompa İstasyonu	Yeniköy Depo	Yeşilbayır Depo	
Koku ve Tat	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Renk ve Görünüş	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Sıcaklık	°C	Termometre	22	22	23	21	21	[2]
pH	Birimsiz	TS EN ISO 10523:2012	7,05	7,03	7,28	6,85	6,84	6,5-9,5
Spesifik İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888 /T1	629	646	624	880	920	2500
Serbest Klor	mg/l	STD.MET. 4500-Cl G. :2012	0,37	0,36	0,34	0,39	0,29	0,2-0,5
Bulanıklık	NTU	STD.MET. 2130 B. :2012	0,71	0,61	0,36	0,61	0,62	[1]
Florür (F ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	0,09	0,09	0,06	0,28	0,29	1,5
Klorür (Cl ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	23,62	24,37	15,59	24,97	24,94	250
Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,5
Bromür (Br ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	[2]
Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	13,35	14,98	8,53	2,42	2,27	50
Sülfat (SO ₄ ⁻²)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	25,80	25,13	31,20	39,31	41,42	250
Fosfat (PO ₄ ⁻³)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	[2]
Bromat (BrO ₃ ⁻)	µg/l	EPA METHOD 300.1	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	10
Lityum (Li ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	[2]
Sodyum (Na ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	16,75	17,15	14,52	20,58	20,54	200
Amonyum (NH ₄ ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	0,5
Potasyum (K ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	1,18	1,16	1,11	2,25	2,29	[2]
Magnezyum (Mg ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	15,99	15,20	28,64	28,98	29,91	[2]
Kalsiyum (Ca ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	86,16	88,27	65,59	121,80	127,80	[2]
Toplam Sertlik	Fr	STD.MET. 2340 B. :2012	28,20	28,40	28,33	42,52	44,41	[2]
TOC	mg/l	STD.MET. 5310 B	0,73	0,78	0,45	0,59	<0,25	[2]
Cıva (Hg)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1
Kurşun (Pb)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	10
Krom (Cr)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	4,29	5,24	4,54	<2,00	<2,00	50
Mangan (Mn)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	50
Bor (B)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	77,94	86,09	56,48	213,93	224,47	1000
Alüminyum (Al)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	200
Nikel (Ni)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<1,00	1,31	1,51	1,43	5,76	20
Arsenik (As)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	3,88	3,61	<2,00	7,38	6,62	10
Demir (Fe)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	31,47	32,78	35,40	105,98	146,00	200
Selenyum (Se)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	10
Bakır (Cu)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	2000
Kadmiyum (Cd)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	5
Antimon (Sb)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	5
T.Koliform	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
E.coli	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
Enterekok	Sayı/100 ml	TS EN ISO 7899-2	0	0	0	0	0	0

Su numunelerinin analiz sonuçları incelenen parametreler açısından 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan **İNSANI TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK**'e göre **UYGUN**'dur.

* ; Cihaz arızası sebebiyle analizler yapılamamıştır.

(1); Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.

(2);İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'de Değeri Belirtilmemiştir.

Not: Yönetmeliğe göre bakılması gereken parametreler analiz edilmektedir. Ancak analiz sıklığı yönetmeliğe göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu aya ait tabloda yapılmamış görünen analizler belli bir periyotta başka aylarda yapılmaktadır.