

İNTERNET SAYFASI AYLIK ORTALAMA ANALİZ SONUÇLARI FORMU

Temmuz 2026			Numunenin Alındığı Yer					İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değeri
Analizler	Birimi	Metot ve/veya Cihaz	Duraliler 1 Pompa İstasyonu	Duraliler 2 Pompa İstasyonu	Boğaçay Pompa İstasyonu	Yeniköy Depo	Yeşilbayır Depo	
Koku ve Tat	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Renk ve Görünüş	Birimsiz	Organoleptik	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	[1]
Sıcaklık	°C	Termometre	21	20	24	21	20	[2]
pH	Birimsiz	TS EN ISO 10523:2012	7,27	7,32	7,45	6,82	6,85	6,5-9,5
Spesifik İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888 /T1	615	618	620	882	875	2500
Serbest Klor	mg/l	STD.MET. 4500-Cl G. :2012	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,2-0,5
Bulanıklık	NTU	STD.MET. 2130 B. :2012	0,49	0,35	0,41	0,81	0,52	[1]
Florür (F ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	0,11	0,11	0,07	0,34	0,37	1,5
Klorür (Cl ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	23,90	25,10	21,06	24,94	26,25	250
Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,5
Bromür (Br ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	[2]
Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	11,53	12,00	10,09	2,22	2,27	50
Sülfat (SO ₄ ⁻²)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	26,29	25,30	29,91	42,94	45,00	250
Fosfat (PO ₄ ⁻³)	mg/l	TS EN ISO 10304-1/IC	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	[2]
Bromat (BrO ₃ ⁻)	µg/l	EPA METHOD 300.1	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	10
Lityum (Li ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	[2]
Sodyum (Na ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	16,72	17,43	14,54	20,21	21,09	200
Amonyum (NH ₄ ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,5
Potasyum (K ⁺)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	1,22	1,22	<1,00	2,44	2,62	[2]
Magnezyum (Mg ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	17,57	16,63	31,10	30,08	31,52	[2]
Kalsiyum (Ca ⁺²)	mg/l	TS EN ISO 14911/ IC	92,45	97,34	71,10	130,71	136,89	[2]
Toplam Sertlik	Fr	STD.MET. 2340 B. :2012	30,43	31,26	30,73	45,21	47,36	[2]
TOC	mg/l	STD.MET. 5310 B	0,73	0,54	0,47	<0,25	<0,25	[2]
Cıva (Hg)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1
Kurşun (Pb)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	1,38	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	10
Krom (Cr)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	4,16	3,59	4,53	<2,00	<2,00	50
Mangan (Mn)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<2,00	<2,00	<2,00	5,28	3,82	50
Bor (B)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	82,69	86,74	60,58	160,20	157,62	1000
Alüminyum (Al)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	7,82	<4,00	<4,00	5,62	<4,00	200
Nikel (Ni)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<1,00	<1,00	1,18	2,24	7,87	20
Arsenik (As)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	4,17	3,81	0,66	7,63	4,80	10
Demir (Fe)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	29,22	7,62	12,81	94,95	86,05	200
Selenyum (Se)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	<4,00	10
Bakır (Cu)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	44,57	<5,00	<5,00	11,41	<5,00	2000
Kadmiyum (Cd)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	5
Antimon (Sb)	µg/l	TS EN ISO 17294 1-2	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	5
T.Koliform	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
E.coli	Sayı/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0	0	0	0	0
Enterekok	Sayı/100 ml	TS EN ISO 7899-2	0	0	0	0	0	0

Su numunelerinin analiz sonuçları incelenen parametreler açısından 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan **İNSANI TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK**'e göre **UYGUN**'dur.

* ; Cihaz arızası sebebiyle analizler yapılamamıştır.

(1); Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.

(2);İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'de Değeri Belirtilmemiştir.

Not: Yönetmeliğe göre bakılması gereken parametreler analiz edilmektedir. Ancak analiz sıklığı yönetmeliğe göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu aya ait tabloda yapılmamış görünen analizler belli bir periyotta başka aylarda yapılmaktadır.